



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНУ

Почтовый адрес: ул. Комарова, 65, г. Константиновск, Константиновский район, Ростовская область, 347250,  
тел., факс (918) 547-58-13 E-mail:

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

Предписание № 22/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-  
эстетическому развитию детей № 5 «Улыбка»

(сокращенное наименование: МБДОУ ДС ОВ № 5 «Улыбка»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 22 от «27» апреля 2021 г. главного государственного инспектора Константиновского района по пожарному надзору – начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Константиновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Кабаргиной Е.Н., в соответствии со ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 5 «Улыбка», фактически осуществляющего деятельность по адресу: Ростовская область, г. Константиновск, ул. Комсомольская 136.

Дата и время проведения проверки:

18.05.2021 с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

25.05.2021 с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 3 час. 0 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 3 часа 0 мин.

(рабочих дней / часов)

проверку проводил(а):

инспектор Константиновского района по пожарному надзору – дознаватель отделения НД и ПР по Константиновскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Депутатов Никита Дмитриевич, эксперты не привлекаются совместно с: заведующим МБДОУ ДС ОВ № 5 «Улыбка» Грицаева Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с абзацем 1 п.15 ст.2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту № 123-ФЗ), под объектом защиты принято понимать — продукцию, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на

территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности при эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации на объекте не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п. 54	01.05.2022	
2.	Не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей (не произведен монтаж эвакуационного освещения на путях эвакуации и выходы из здания).	Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п. 37	01.05.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и показатели риска не превышают допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

установленный срок является обязательным для руководящей организации, должностных

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор Константиновского района по пожарному надзору – дознаватель  
отделения НДиПР по Константиновскому району  
УНДиПР Главного управления МЧС России по  
Ростовской области  
ст. лейтенант внутренней службы  
Депутатов Никита Дмитриевич

Предписание на \_\_\_ л. для исполнения получила:

Грицаева Нина Александровна заведующий МБДОУ ДС ОВ № 5 «Улыбка»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

25 мая 2021

  
(подпись)